



Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«25» февраля 2022 г.
учётный № 22220061000200861679



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8
УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

658087, г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22, E-mail 8tond@22.mchs.gov.ru, тел. 8(38532) 46-6-47

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«25» февраля 2022 г., 15 час. 00 мин.
(дата и время составления предписания)

Предписание № 42/1 **об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Распоряжением (решением) о проведении выездной проверки от 11.02.2022 № 42, учётный № проверки 22220061000200861679

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Харламова Наталья Александровна – старший дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №8 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Зданий, сооружений, помещений, территории **МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА**

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Тракторная, 109

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов)

контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА (ОГРН 1022200767600; ИНН 2208008563) юридический адрес: 658080, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД НОВОАЛТАЙСК, УЛИЦА 8 МИКРОРАЙОН, 25

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

«21» февраля 2022 года, с 9 час. 30 мин. по 12 час. 00 мин.,

«25» февраля 2022 года, с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	План эвакуации не соответствует требованиям ГОСТ 12.1.033-81	ст.4 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 37 ГОСТ 12.1.033-81*	10.01.2023	
2.	Не смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (котельная)	п. 7 таб. 2 п. 17 СП 3.13130.2009	10.01.2023	
3.	Не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация (котельная)	п.4.8 таб. 3 п. 47 СП 486.1311500.2020	10.01.2023	
4.	В помещении котельной эксплуатируются светильники со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника	п/п «В» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020)	10.01.2023	
5.	В помещении котельной эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции	п/п «А» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020)	10.01.2023	

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №8 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Харламова Наталья Александровна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Предписание для исполнения получил (а):

Ломова Вера Викторовна, директор
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«15» часов «00» минут «25» апреля 2022 г.

(подпись)

В случае несогласия с настоящим документом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого документа (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

